

# MEMÒRIA TÈCNICA QUADRE GENERAL

Tram	Cos	Intens. (A)	Secció (mm²)	Long (m)	Potència (kW)	Moment (kW-m)	Caiguda parcial	Caiguda total	Cablejat	Tensió aïllam.	Aïllam. (KΩ)	Tub protector	Ø Sota tub (mm)	Encastat	Enterrat (m)	Neutre (mm²)	Protec. (mm²)
Derivació Individual	1	25	2X10+10TT	12	5,75	69,00	0,466	0,466	AFUMEX CLASS HAZ (AS) * [H07Z1-K TYPE 2 (AS)]	1000	500,00	SI				10	10
IL·LUMINACIÓ	1	16	2X2,5+2,5TT	12	3,68	44,16	1,193	1,659	AFUMEX PLUS 750V (AS) * [H07Z1-K TYPE 2 (AS)]	750	500	SI				2,5	2,5
ENDOLLS ÚS GENERAL	1	16	2X2,5+2,5TT	10	3,68	36,80	0,994	1,46	AFUMEX PLUS 750V (AS) * [H07Z1-K TYPE 2 (AS)]	750	500	SI				2,5	2,5
CUINA I FORN	1	25	2X6+6TT	11	5,75	63,25	0,712	1,178	AFUMEX PLUS 750V (AS) * [H07Z1-K TYPE 2 (AS)]	750	500	SI				6	6
RENTADORA	1	25	2X6+6TT	10	5,75	57,50	0,647	1,113	AFUMEX PLUS 750V (AS) * [H07Z1-K TYPE 2 (AS)]	750	500	SI				6	6
RENTAVAIXELLES	1	25	2X6+6TT	11	5,75	63,25	0,712	1,178	AFUMEX PLUS 750V (AS) * [H07Z1-K TYPE 2 (AS)]	750	500	SI				6	6
IL·LUMINACIÓ	1	16	2X2,5+2,5TT	15	3,68	55,20	1,491	1,957	AFUMEX PLUS 750V (AS) * [H07Z1-K TYPE 2 (AS)]	750	500	SI				2,5	2,5
ENDOLLS ÚS GENERAL	1	16	2X2,5+2,5TT	11	3,68	40,48	1,093	1,559	AFUMEX PLUS 750V (AS) * [H07Z1-K TYPE 2 (AS)]	750	500	SI				2,5	2,5
MÀQUINES	1	25	2X6+6TT	12	5,75	69,00	0,776	1,242	AFUMEX PLUS 750V (AS) * [H07Z1-K TYPE 2 (AS)]	750	500	SI				6	6

28 d'octubre de 2017

TIPUS INSTAL·LACIÓ		NOVA <input checked="" type="checkbox"/>	AMPLIACIÓ <input type="checkbox"/>	REFORMA <input type="checkbox"/>
DIFERENCIALS			TENSIÓ PRINCIPAL	230 V
Quantitat	Intensitat (A)	Sensibilitat (mA)	SECCIÓ DI	2X10+10TT mm²
2	40	30	IGA	25 A
			TERRA	8 Ω
			MÀXIMA ADMISSIBLE	5,75 kW
			POTÈNCIA A INSTAL·LAR	5,75 kW
ÚS A QUÈ ES DESTINA	VIVENDA	SUPERFÍCIE		120 m²
CARACTERÍSTIQ. EDIFICI	Vivenda Unifamiliar			
COMENTARIS MEMÒRIA				
GRAU PROTECCIÓ EN LOCALS ESPECIALS:				

EMPRESA DISTRIBUÏDORA	FECSA-ENDESA		
TÈCNIC	22556677W	BERNAT ESQUERRA FORNER	
EMPRESA INSTAL·LADORA	B66938572	SOFTWARE IT9 S.L.	
	Carrer Sant Antoni, 93 1-1	08370	
	CALELLA	BARCELONA	937691312
TITULAR	77859874K	PAULA CANTÓ PLA	
	Carrer SANT ANTONI, 93 2	08370	
	CALELLA	BARCELONA	937698521
EMPLAÇAMENT	Carrer SANT ANTONI, 93 2	08370	
	CALELLA	BARCELONA	

LOPD: segons la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que es comuniquin seran incorporades al fitxer Servei d'Inspecció, del qual és responsable la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, amb la finalitat d'acomplir la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de l'aplicació de la legislació en aquest àmbit. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: [bustia@protecciondedatos.emoi@gencat.cat](mailto:bustia@protecciondedatos.emoi@gencat.cat)